



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
(KABEV) PROJESİ
Kredi No: IBRD-9015**

**BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ONARIMI İŞİ
(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P02)**

**SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR
(NO: 2)**

MART 2021

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: IBRD-9015)
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:	Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enerji Verimliliği Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P02)
SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 2)	
Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" ın hükümleri, teklif öncesi toplantısı sırasında sorulan sorulara, açıklama taleplerine, istekliler tarafından gönderilen sorulara ve açıklama taleplerine yanıt olarak İhale Dokümanı'nın belirli yönlerine ilişkin gerekli açıklamaları sağlamak için yayınlanmaktadır. Bu belge İhale Dokümanı almış olan İsteklilere yazılı olarak ve http://kamuenerji.csb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.	
Yayın Tarihi: 09/03/2021	

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
1	53	KISIM 1 – İhale Prosedürleri Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 3. Yeterlilik	Tarafınızdan ihalesi 16.03.2021 tarihinde yapılacak olan “ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enerji Verimliliği Onarımı İşi ” kapsamında ihale dosyasında bulunan uygunluk ve yeterlilik kriterleri 4.2 (b) iii. Maddesinde yer alan “İş bitirme tutarının en az %30’u kadar elektrik ve mekanik tesisat işi (C ve D grubu işler)” ibaresi yer almaktadır. İş bitirme belge tutarının en az %30 değeri C ve D grubu işlere ilaveten, E grubu “Elektronik ve İletişim İşleri” ile birlikte sağlanması halinde iş bitirme belgesi tarafınızca kabul görecektir midir?	Hayır.	HAYIR
2	-	KISIM 2 – Yapım İşleri Şartnamesi Bölüm VII – Yapım İşlerine İlişkin Gereklikler	Teknik şartnamede belirtilen motor verimlilik sınıfı ile projede yer alan motor enerjilik sınıfı arasında tutarsızlık bulunmaktadır. Şartnamede IE4 sınıfı verimli motor öngörülmesine rağmen, projede IE3 sınıfı verimli motor öngörülmüştür. Hangisi Kabul edilmelidir?	Şartnamenin ilgili bölümünde (2.1.8.1. Klima Santralleri ve Egzos Aspiratör Motorlarının IE4 Sınıfı Verimli Motorlarla Değişimi) ve Projelerin ilgili paftalarında (210126_M_UYGULAMA_IHTISAS_ANABINA_AHU_VANA_KAYIS_MOTOR210126_M_UYGULAMA_IHTISAS_KADINDOGUM_AHU_VANA_KAYIS_MOTOR) bulunan tablolarda belirtildiği gibi motorlar IE4 Sınıfı verimli motorlar ile değiştirilecektir.	HAYIR

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
3	-	KISIM 2 – Yapım İşleri Şartnamesi Bölüm VII – Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler	Proje notları 9. Maddede “20 tane vana grubu rezerv edilecektir.” Denilmektedir. Fakat bu notlar her katın paftasında aynı şekilde yazılıdır. Yapı için toplam 20 adet mi, yoksa her kat için 20 adet mi kabul edilmelidir?	Yapı genelinde 20 adet vana grubu rezerv edilecektir.	HAYIR
4	-	KISIM 2 – Yapım İşleri Şartnamesi Bölüm VII – Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler	Brülör Teknik şartnamesi verilmemiştir. Şartnamede yakıt türü doğalgaz ve motorin olarak belirtilmiş, Projede ise Sürekli alev modülasyonlu oransal doğalgaz brülörü seçilmiştir. Çift yakıtlı brülör olacak mıdır? Olacaksa miktarı ne kadardır? (Not: Çift yakıtlı brülör verimleri doğalgaz brülörlerine göre düşüktür. Bu nedenle acil durumlar için tek kazanın çift yakıtlı brülörlü olması ve yedekte tutulması uygun olacaktır.)	Brülör ilgili paftada belirtildiği gibi (210126_M_UYGULAMA_IHTISAS_ANABIN_A_MEKANIK_ODA) Tam otomatik oransal (alev modülasyonlu) doğalgaz brülörü kullanılacaktır.	HAYIR
5	51	KISIM 1 – İhale Prosedürleri Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 3. Yeterlilik	Son 5 yıla (2016-2021) ait bilançoların sunulması talep edilmiştir. Fakat 2020 yılı bilançomuz onaylanmamıştır. Yasal mevzuat gereği Mart sonuna kadar süremiz vardır. 2020 yılı bilançosu için nasıl hareket etmeli ve Teklif içerisinde hangi yılları sunmalıyız?	Teklif Sahibi, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir / Mali Müşavir onaylı inşaat cirosunu gösterir belgeleri sunabilir.	HAYIR
6	51	KISIM 1 – İhale Prosedürleri Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 3. Yeterlilik	Son 3 yıla ait belgelendirilmiş ödemelerin ÇSB eskalasyon değeri ile 2020 yılına aktarılması tariflenmiştir. Bu eskalasyon değeri olarak hangi katsayılar alınacaktır(karne katsayı mı)? Ayrıca her fatura için ayrı hesap mı yapılmalıdır yoksa yıl içi tüm faturalar tek katsayı ile mi güncellenecektir?	“Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” kullanılacaktır. Resmî Gazete Sayı : 31064 10 Mart 2020 SALI	HAYIR

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
7	459 ve 487	KISIM 3 – Sözleşme Koşulları ve Sözleşme Formları Bölüm VIII ve IX – Sözleşmenin Genel/Özel Koşulları 31. Planlanan Tamamlama Tarihinin Uzatılması	İşin süresi 240 gün olarak belirtilmiştir. Fakat işe başlanılmasına müteakip, malzemelerin seçimi, onaylarının alınması, sipariş ve temini için bazı ekipmanlarda bu süre yeterli olmayacaktır. Pandemi nedeni ile özellikle yabancı menşeli ürünlerin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığı malumunuzdur. Belgelemesi kaydıyla sürede güncelleme yapılabilecek midir?	Bölüm VIII – Sözleşmenin Genel Koşulları ve Bölüm IX – Sözleşmenin Özel Koşulları - 31. “Planlanan Tamamlama Tarihinin Uzatılması” maddesine göre hareket edilecektir.	HAYIR