



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ  
(KABEV) PROJESİ  
Kredi No: IBRD-9015**

**İSTANBUL'DA YER ALAN KAMU BİNALARINDA  
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ONARIMI İŞİ  
(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P03)**

**SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR  
(NO: 1)**

**MART 2021**

<b>PROJENİN ADI VE KREDİ NO:</b>	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: IBRD-9015)
<b>SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:</b>	İstanbul'da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P03)
<b>SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 1)</b>	
Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" ın hükümleri, teklif öncesi toplantısı sırasında sorulan sorulara, açıklama taleplerine, istekliler tarafından gönderilen sorulara ve açıklama taleplerine yanıt olarak İhale Dokümanı'nın belirli yönlerine ilişkin gerekli açıklamaları sağlamak için yayınlanmaktadır. Bu belge İhale Dokümanı almış olan İsteklilere yazılı olarak ve <a href="http://kamuenerji.csb.gov.tr">http://kamuenerji.csb.gov.tr</a> adresinde yayınlanmıştır.	
Yayın Tarihi: 24/03/2021	

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
1	-	KISIM 2 – Yapım İşleri Şartnamesi Bölüm VII – Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler	<b>Esenyurt Devlet Hastanesi</b> Mahal listesinde Boya işleri mahal listesinde Tüm katlarda alçı sıva, saten alçı ve boya yapılacağı belirtilmiş, bu katlara ait mimari projeler ihale dosyasında bulunmamaktadır.	Fancoil termostatının yenileneceği FCU bağlantı detayında gösterilmiştir. Termostat değişimi için onarım yapılacağı Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler İnşaat ve Mimari Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi Madde 7.'de tariflenmiştir.  "Yenilenen asma tavanlarda, mevcut duvar veya asma tavanlarda termostat, asma tavan olmayan veya alçıpan tavanlarda armatür veya cihaz değişimi veya onarımı sonrası oluşan lekeli kısımların giderilmesi amacıyla ilgili mahallerin duvarları ve tavanları tamirati yapılıp, gereken yerlerde saten alçı yapılıp su bazlı plastik tavan boyası ile boyanacaktır. Duvar veya tavanın bir kısmında imalat yapılarak tadilat yapılıyorsa ilgili duvarın veya tavanın tamamı boyanmalıdır."	HAYIR
2	-	KISIM 2 – Yapım İşleri Şartnamesi Bölüm VII – Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler	<b>M.Ü. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi</b> , Mahal listesinde, 60x60 Alüminyum asma tavan imalatlarının nerelerde yapılacağı belirtilmemiş.	Lütfen Zeyilname No.1 madde 1'e bakınız.	EVET

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
3	-	KISIM 2 – Yapım İşleri Şartnamesi Bölüm VII – Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler	<b>Silivri Devlet Hastanesi</b> Boya işleri mahal listesinde tüm katlarda alçı sıva, saten alçı ve boya yapılacağı belirtilmiş, bu katlara ait mimari projeler ihale dosyasında bulunmamaktadır.	Fancoil termostatının yenileneceği FCU bağlantı detayında gösterilmiştir. Termostat değişimi için onarım yapılacağı Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler İnşaat ve Mimari Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi Madde 7.'de tariflenmiştir.  <i>“Yenilenen asma tavanlarda, mevcut duvar veya asma tavanlarda termostat, asma tavan olmayan veya alçıpan tavanlarda armatür veya cihaz değişimi veya onarımı sonrası oluşan lekeli kısımların giderilmesi amacıyla ilgili mahallerin duvarları ve tavanları tamirati yapılıp, gereken yerlerde saten alçı yapılıp su bazlı plastik tavan boyası ile boyanacaktır. Duvar veya tavanın bir kısmında imalat yapılarak tadilat yapılıyorsa ilgili duvarın veya tavanın tamamı boyanmalıdır.”</i>	HAYIR