



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAKANLIĞI
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
(KABEV) PROJESİ
Kredi No: IBRD-9015**

**ANTALYA İLİNDE YER ALAN KAMU BİNALARINDA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ONARIMI İŞİ
(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P05)**

**SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR
(NO: 1)**

EYLÜL 2022

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: IBRD-9015)
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:	Antalya İlinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi (EEP/WB/MOEU/REN-WORKS-P05)
SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 1)	
<p>Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" in hükümleri, teklif öncesi toplantısı sırasında sorulara, açıklama taleplerine, istekliler tarafından gönderilen sorulara ve açıklama taleplerine yanıt olarak İhale Dokümanı'nın belirli yönlerine ilişkin gerekli açıklamaları sağlamak için yayımlanmaktadır. Bu belge İhale Dokümanı almış olan isteklilere yazılı olarak ve http://kamuenefji.ssb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.</p> <p>Yayın Tarihi: .../09/2022</p>	

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
1		<p>Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler-Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi</p> <p>Genel</p>	<p><i>Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesinin "2. Fotovoltaik Enerji Üretim Sistemi" bölümünün "2.1 Genel" alt başlığında "Yüklenici İlgili dağıtım şirketinin Çağrı Mektubunda belirttiği üretim tesisini kurmakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi durumunda otoprodüktör hücre temini bu iş kapsamında yapılacaktır. Bu iş için ilave bedel ve süre talep edilmeyecektir." ibaresi geçmektedir. İlgili dağıtım şirketi Çağrı Mektubunda otoprodüktör hücre temini istememesi durumunda otoprodüktör hücre bedeli yükleniciden kesilecek mi?</i></p>	<p><i>Bedel Yükleniciye kesilmeyecektir.</i></p>	HAYIR
2		<p>Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler-Mekanik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi- Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi</p> <p>Genel</p>	<p><i>Trijenerasyon Enerji Üretim Santralleri için proje ve şartnamede tanımlanmayan ilgili dağıtım şirketin daha sonra yayımlanmış olacağı Çağrı Mektubunda otoprodüktör hücre temini istemesi durumunda bu imalat "iş artışı" kapsamında değerlendirilecek midir?</i></p>	<p><i>İş artışı kapsamında değerlendirilmeyecektir.</i></p>	HAYIR
3		<p>Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler-Mekanik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi- Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi</p>	<p><i>Trijenerasyon ve Fotovoltaik Enerji Üretim Santralleri için proje ve şartnamede tanımlanmayan ilgili dağıtım şirketi yayımlanmış olacağı Çağrı Mektuplarında "EDAŞ SCADA Sistemi" istenmesi durumunda bu imalatlar "iş artışı" kapsamında değerlendirilecek midir?</i></p>	<p><i>İş artışı kapsamında değerlendirilmeyecektir.</i></p>	HAYIR

No.	İhale Dokümanı		Sorularda Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
		Genel			
4	Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler-Mekanik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi- Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi Genel	Trijenerasyon ve Fotovoltaik Enerji Üretim Santralleri için devreye alınıp kabullerinin yapılması için ilgili İhtiyat kurumundan uygunluk raporları alınması gerekmektedir. İhtiyat kurumlarının uygunluk için talep edebilecekleri projede ve şartnamede tanımlanmayan imalatlar "iş artışı" kapsamında değerlendirilecek midir?	İş artışı kapsamında değerlendirilmeyecektir.	HAYIR	
5	Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler- Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi Genel	Hastanelerin çatıları Fotovoltaik Enerji Üretim Sistemin yükünü kaldıracak durumda değilse çatı güçlendirme için yapılacak imalatlar "iş artışı" kapsamında değerlendirilecek midir?	İş artışı kapsamında değerlendirilmeyecektir.	HAYIR	
6	Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler- Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesi Genel	Elektrik Tadilat İşleri Teknik Şartnamesinin "1. Verimsiz Armatürlerin Verimli LED Armatürler ile Değiştirilmesi" bölümünün "1.1 Genel" alt başlığı 4.Maddesinde "Armatürler, projesinde belirtilen özellik ve güçte olacaktır." İbarası mevcuttur. Fakat projelerde armatür güçleri belirtilmemiştir. Bu durumda armatürler projelerin lejantlarında belirtilen bakanlık poz tanımıdaki güçlere göre mi seçilecek yoksa her armatür için özel bir güç mü belirtilecek?	Teknik Şartname Armatür listesinde belirtilen güçlere göre seçilecektir. Güç belirtilmediği durumda ilgili poz numarasında belirtilen lümen değerleri dikkate alınacaktır..	HAYIR	
7	Genel	Otomasyon kabloları için mevcut kablo tavaları mı kullanılacak? Mevcut kablo tavalarda yer yoksa yeni kablo tava imatları "iş artışı" kapsamında değerlendirilecek midir?	Mevcut tavalar kullanılacaktır. Mevcut tavaların yeterli olmadığı durumlarda Proje Müdürü'nün onayı ile iş artışı kapsamında değerlendirilebilecektir.	HAYIR	

No.	İhale Dokümanı		Sorular veya Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliği EYET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
8		Genel	<i>FCU termostatları ile BMS arasındaki kablolama imalatları sıva üstü mü, sıva altı mı olarak yapılacaktır?</i>	<i>Termostatlar ile asma tavan arasındaki imalatlar sıva altı imalat olacaktır.</i>	HAYIR
9		Genel	<i>Uygulama yapılacak tiim Kabev binalarında mevcutta kullanılan elektrik tesisatlarının tespit edilen bölümlerin bağı kısımlarında ya da farklı bölgede ypranmışlık olacağı ihtimaline karşılık kesif fazlası oluşabilecek işler "iş artışı" kapsamında değerlendirilecek midir?</i>	<i>Proje Müdüriü onayı ile Teknik zorunluluk veya ISG açısından risk oluşturabilecek durumlar dışındaki imalatlar iş artışı olarak değerlendirilmeyecektir.</i>	HAYIR

E