



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  
BAKANLIĞI  
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ  
(KABEV) PROJESİ  
“TEMİZ TEKNOLOJİ FONU KREDİ ANLAŞMASI”**

**Kredi No: TF-B0782**

**ANTALYA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ ve ALANYA  
ADLİYESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ TADİLATI İŞİ  
ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ  
(EEPB/WB/MOEU/REN-EPC-WORKS-P02R)**

**SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 1)**

**Mayıs 2023**

<b>PROJENİN ADI VE KREDİ NO:</b>	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: TF-B0782)
<b>SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:</b>	Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi Ve Alanya Adliyesi Enerji Verimliliği Tadilatı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-EPC-WORKS-P02R)
<b>SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 1)</b>	
<p>Bu "Sorularda Cevaplar ve Açıklamalar" in hükümleri, teklif öncesi toplantısı sırasında sorulara, açıklama taleplerine, istekliler tarafından gönderilen sorulara ve açıklama taleplerine yanıt olarak İhale Dokümanı'nın belirli yönlerine ilişkin gerekli açıklamaları sağlamak için yayınlanmaktadır. Bu belge İhale Dokümanı almış olan isteklilere yazılı olarak ve <a href="http://kamunerji.esb.gov.tr">http://kamunerji.esb.gov.tr</a> adresinde yayınlanmıştır.</p> <p>Yayın Tarihi: 02/05/2023</p>	

No.	İhale Dokümanı		Sorularda Açıklama Talepleri	Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Dokümanında Zeyilname Gerekliliği EVET veya HAYIR
	Syf. No.	İlgili Madde			
1	Kısım – I Enerji Verimliliği Önlemleri (EVÖ) Çizelgesi maddesi Tablo-6 : Enerji Etütüne İlişkin EVÖ Tablosu	46	<p>Antalya Gazi Gazipaşa devlet hastanesi Projede yer alması istenen EVÖ başlıkları altında "Proje şartları ve ihtiyaçlarına uygun su kaynaklı ısı pompası" belirtilmektedir.</p> <p>"Proje şartları ve ihtiyaçlarına uygun <b>Su kaynaklı veya hava kaynaklı ısı pompası kullanılması</b>" şeklinde değiştirilmesini önermekteyiz.</p>	<p>Uygun Bulunmuştur.</p> <p>Lütfen Zeyilname No.1'e bakınız.</p>	EVET
1	Kısım – I Enerji Verimliliği Önlemleri (EVÖ) Çizelgesi maddesi Tablo-6 : Enerji Etütüne İlişkin EVÖ Tablosu	46	<p>Antalya Gazipaşa devlet hastanesi projede yer alması istenen EVÖ başlıkları altında Kullanım suyu ihtiyacının karşılanması için " Solar termal sisteminin çalışır hale getirilmesi ve ilave kolektör eklenmesi" projesi bulunmaktadır.</p> <p>"Solar termal sistemin çalışır hale getirilmesi ve ilave kolektör eklenmesi veya <b>PV destekli ısı pompası ile sıcak su elde edilmesi</b>" şeklinde değiştirilmesini önermekteyiz.</p>	<p>Solar termal sistemin çalışır hale getirilmesi ve ilave kolektör eklenmesi işinin gerçekleştirilmesi dahilinde "<b>PV destekli ısı pompası ile sıcak su elde edilmesi</b>" hususu ilave önlem olarak kullanılabilir.</p>	HAYIR