

**CEMİL ÖZGÜR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - ŞEHİT TAHSİN
BARUTÇU ANADOLU LİSESİ - SAİD NURSİ İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ**

PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, WYG-BEŞER-SOM İş Ortaklığı tarafından proje ve müşavirlik hizmetinin verildiği Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV2) Projesi kapsamında 25.12.2024 tarihinde online "Paydaş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

4 kadın 10 erkek, toplamda 14 katılımcıya proje tanıtımı yapılarak, alt proje özelinde planlanan enerji verimliliğini artırma önlemleriyle ilgili sunum yapılmıştır. Çalışmalar doğrultusunda oluşabilecek çevresel ve sosyal etkilerden ve bu etkileri azaltma önlemlerinden bahsedilerek katılımcıların endişe ve önerilerini değerlendirileceği soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir. Sorulan soru ve cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ
(KABEV)

"Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği için Danışmanlık Hizmeti" (EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-11)



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJE ADI	TÜRKİYE'DE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ PAKET-11		
TOPLANTI KONUSU	PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI		
TOPLANTI TARİHİ / YERİ	25.12.2024	Online	
SORU - CEVAP FORMU			
SORU SAHİBİ	SORULAR	YANIT VEREN KURUM	AÇIKLAMA
Yararlanıcı/ Müdür Yard. (Şehit Tahsin Barutçu AL)	Pencere değişimlerinde mermer değişimi olacak mı?	Müşavir	Evet, pencere değişimi maddesi mermer değişimlerini de kapsıyor.

Yararlanıcı/ Müdür Yard. (Şehit Tahsin Barutçu AL)	Okul ve pansiyon binamızda 2 adet hidrofor pompası mevcut ancak projede birer tane değiştirilecek şekilde yazılmış acaba ikinci pompaların değişimi hususu ne olacak?	ÇŞİDB	Proje kapsamında, etüt yapıldığı sırada verimsiz bulunan pompaların değişimi planlandı. Ayrıca Projede, birer hidrofor pompasının değişimi öngörüldü; ancak, sonradan verimsiz çalışmaya başlayan, performansı düşen pompalar olursa, bunlar inşaat sürecinde müteahhit firma ile görüşülerek çözülebilir. Eğer ikinci pompaların değişimiyle ilgili bir ihtiyaç doğarsa, bu da sorun teşkil etmez ve ihale sonrası süreçte çözümlenebilir.
Yararlanıcı/ Müdür Yard. (Şehit Tahsin Barutçu AL)	Projemizde GES göremedik bunun sebebi nedir?	ÇŞİDB	Binanıza GES yapılmamasının temel sebebi, mevzuata uygun olmamasıdır. Okul binası, dere yatağına yakın bir konumda olduğu için çekme mesafelerine uyulması gerektiğinden, ayrıca okul bahçesi de yapı yaklaşma sınırında bulunduğundan bu önlemin uygulanması önerilememiştir. Ayrıca, çatıdaki kar yükü ve sonrasında bakım-temizlik gibi zorluklar nedeniyle çatıya PV paneli konulması da teknik olarak uygun bulunmamıştır.
Yararlanıcı/ Müdür Yard. (Şehit Tahsin Barutçu AL)	Binamız çok kar alan bir bölgede acaba binaların alt yüzeyinde bazalt kaplama olacak mı?	ÇŞİDB	Evet, kaplama yapılacaktır.
Yararlanıcı/ Müdür Yard. (Şehit Tahsin Barutçu AL)	Çıkan hurdaları kurum olarak biz mi değerlendireceğiz yoksa yüklenici firma mı?	ÇŞİDB	Okulla ilgili yapılan tüm çalışmalardan çıkan malzemeler, sürecin ilerleyen aşamalarında yüklenici firma tarafından okul idaresine teslim edilecek ve bu teslimat tutanakla kayıt altına alınacaktır. Atık bertarafı yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

Yararlanıcı/ Müdür Yard. (Cemil Özgür MTAL)	Bölgedeki mevsim şartları nedeniyle, Mart ayında başlanması durumunda hava koşulları oldukça soğuk olabilir. Bu şartlarda pencere değişimi yapılabilir mi, yoksa bu çalışmaların Haziran ayına ertelenmesi mümkün mü?	ÇŞİDB	İhale evraklarının tamamlanmasının ardından bu ay sonunda ihaleye çıkılması planlanmaktadır. İhale sürecinin 3 ay civarı sürmesi beklenmekte ve Mart sonu-Nisan başı gibi sözleşmenin imzalanması planlanmaktadır. Ders akışını etkilememek için, söz konusu çalışmaların yaz tatilinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yer tesliminden sonra, yüklenici ve İdare birlikte sahaları ziyaret edecek ve Yüklenici iş planını Yararlanıcının onayına sunacaktır.
---	---	-------	--