

## MARDİN FEN LİSESİ

### PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, WYG-BEŞER-SOM İş Ortaklığı tarafından proje ve müşavirlik hizmetinin verildiği Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV2) Projesi kapsamında 24.12.2024 tarihinde online "Paydaş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

9 kadın 31 erkek, toplamda 40 katılımcıya proje tanıtımı yapılarak, alt proje özelinde planlanan enerji verimliliğini artırma önlemleriyle ilgili sunum yapılmıştır. Çalışmalar doğrultusunda oluşabilecek çevresel ve sosyal etkilerden ve bu etkileri azaltma önlemlerinden bahsedilerek katılımcıların endişe ve önerilerini değerlendireceği soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir. Sorulan soru ve cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ  
(KABEV)

"Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği için Danışmanlık Hizmeti" (EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-11)



THE WORLD BANK  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJE ADI	TÜRKİYE'DE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ PAKET-11		
TOPLANTI KONUSU	PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI		
TOPLANTI TARİHİ / YERİ	24.12.2024	Online	
SORU - CEVAP FORMU			
SORU SAHİBİ	SORULAR	YANIT VEREN KURUM	AÇIKLAMA
Yararlanıcı/Müdür Yardımcısı	Spor salonu çatısı ve iç havalandırma projeye dahil edildi mi?	Müşavir	Spor salonu çatısı özel konstrüksiyona (uzay kafes sistemi) sahip olduğu için projede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yalıtım önerisi incelenmiş ama geri ödeme süresi çok uzun çıktığı için karma senaryoda değerlendirme şansı doğmamıştır. İç havalandırma konusu salonun doğal havalandırma yöntemiyle havalandırılması sebebiyle mekanik sisteme dönüşümü yapılamamıştır. Kullanım süresi ve yine çatı tipi nedeniyle uygulanabilir gözükmemektedir.

Yararlanıcı/Müdür Yardımcısı	Çift kapı sistemi ve pencere yalıtımı bizim için çok önemli. Acaba hava yalıtımını sağlayacak bu tip maddeler projeye dahil mi?	Müşavir	Pencere fitil, mekanizma ve silikon değişimi projede tüm cephe sisteminde yapılacaktır. Mimari değişiklik ve yangın mevzuatı sebebiyle kapı değişikliği yapılamamaktadır.
Yararlanıcı/ Öğrenci	Sınıflara klima yapılacak mı?	Müşavir	Okul kullanım saatlerine bağlı olarak geri ödeme süresinin çok yüksek çıkmasından dolayı proje kapsamında sınıflara split klima yapılması uygun bulunmamıştır.