



## ANKARA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ

### DESSUP-12-PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, TimA Mühendislik Müşavirlik Proje ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., Efektif Enerji A.Ş., Aktüel Enerji Enerji Verimliliği Danışmanlık Müh. İnş. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından proje ve müşavirlik hizmetinin verildiği Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında 26.12.2024 tarihinde Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi "Paydaş Bilgilendirme Toplantısı" yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yüzyüze toplantıda toplamda 2 kadın ve 5 erkek toplam 7 katılımcıya proje tanıtımı yapılarak, alt proje özelinde planlanan renovasyon faaliyetleriyle ilgili sunum yapılmıştır. Çalışmalar doğrultusunda oluşabilecek çevresel ve sosyal etkilerden ve bu etkileri azaltma önlemlerinden bahsedilerek katılımcıların endişe ve önerilerini değerlendirileceği soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir. Sorulan soru ve cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.



**KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ- DESSUP-12**

<b>PROJE ADI</b>	KABEV- Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi		
<b>TOPLANTI KONUSU</b>	PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI		
<b>TOPLANTI TARİHİ-SAATİ/YERİ</b>	26.12.2024 Saat: 14:00	Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademi Başkanlığı Lojistik Hizmetler Daire Başkanı Odası	
<b>SORU/CEVAP FORMU</b>			
<b>SORU SAHİBİ</b>	<b>SORULAR</b>	<b>YANIT VEREN KURUM</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
YARARLANICI	Proje için zamanlama nasıl olacak?	Müşavir	Hemen ilana çıkılması, Nisanda iş başı yapılarak 8 ayda işlerin bitirilmesi hedefleniyor.
YARARLANICI	Alt yükleniciler için kriter var mı?	Müşavir	Uyulması gereken Dünya Bankasının kullanılacak alt yükleniciler ile ilgili kriterleri mevcuttur.
YARARLANICI	Bina yüzeylerindeki cam mozaikler mantolamadan önce sökülecek mi? Yeni yapılan binalarda fazla söküm ihtiyacı olmayacaktır.	Müşavir	Çürük olanlar kazınacak, aynı kota getirildikten sonra taş yünü kaplaması yapılacak. Kısmi söküm yapılacak, sağlam olanlar sökülmeyecek. İşlemler Müşavir gözetimi altında ve Müşavir onayı ile yapılacak.
YARARLANICI	Birkaç yıl sonra mantolamanın arkasında cam mozaiklerde patlama olur mu?	Müşavir	Arkadan su alırsa olabilir, ancak işlemler sürekli bizim denetimimiz altında yapılacak, doğru yapılan işlemlerde sorun olmaz.