



## BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ

### PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-5

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, TimA Mühendislik Müşavirlik Proje ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., Efektif Enerji A.Ş., Aktüel Enerji Enerji Verimliliği Danışmanlık Müh. İnş. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından proje ve müşavirlik hizmetinin verildiği Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında 26.12.2024 tarihinde Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastane Binası Toplantı Salonu'nda "Paydaş Bilgilendirme Toplantısı" yüzüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yüzyüze toplantıda 1 kadın ve 6 erkek toplam 7 katılımcıya proje tanıtımı yapılarak, alt proje özelinde planlanan renovasyon faaliyetleriyle ilgili sunum yapılmıştır. Çalışmalar doğrultusunda oluşabilecek çevresel ve sosyal etkilerden ve bu etkileri azaltma önlemlerinden bahsedilerek katılımcıların endişe ve önerilerini değerlendireceği soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir. Sorulan soru ve cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.



**KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ-DESSUP-12**

PROJE ADI	KABEV- Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Ana Binası		
TOPLANTI KONUSU	PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI		
TOPLANTI TARİHİ-SAATİ/YERİ	26.12.2024 Saat: 11:00	Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastane Binası Toplantı Salonu	
SORU/CEVAP FORMU			
SORU SAHİBİ	SORULAR	YANIT VEREN KURUM	AÇIKLAMA
YARARLANICI/ Başhekim	3 Otopark varken neden hepsi GES kurulumu için dikkate alınmıyor? Yeni açılacak birimlerle birlikte hasta sayısı ve tüketimler artacak.	ÇŞİDB ve Müşavir	GES kurulumları mevcut tüketime göre yapılıyor. Geçmiş üç yılın ortalama tüketimini karşılayacak sistem kuruluyor. Tüketimden fazla üretim yapacak sistem için Dünya Bankası onayı alınamaz. Ancak hastane tekrar artan ihtiyaçlar için KAYEP Projesine başvurabilir.
YARARLANICI	Sensörlü aydınlatma sistemi kurulabilir mi?	Müşavir	Mevcut alt yapı kullanıldığından asma tavanın açılmasını gerektirecek sensörlü sistem için çalışma yapılmadı.
YARARLANICI	Proje ne zaman gerçekleşecek?	ÇŞİDB	İhale hemen, ihaleden sonra inşaat süresi 8 ay olacak.
YARARLANICI	Halen elektrik askeriyeden alınıyor, orada sorun olunca hastanede de oluyor, jeneratörler devreye giriyor. Sistemi ayırmak üzere ihale yapılacak 2 ayda sistem ayrılır.	Müşavir	Sistemin ayrılması GES başvurusu açısından çok uygun olmuş.
		Müşavir	Sökümden çıkan malzemenin depolanması için hastanenin bir yer ayırması ve malzemeyi değerlendirmek için plan yapması uygun olacaktır.