TÜRKİYE İKİNCİ KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ
(KABEV – 2)

TOKİ Anadolu Lisesi
İrfan Ataseven Anadolu Lisesi
Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi
Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu

Paydaş Katılım Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV-2)" kapsamında, 24.09.2026 tarihinde TOKİ Anadolu Lisesi, İrfan Ataseven Anadolu Lisesi, Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonuna yönelik ortak bir çevrim içi Paydaş Katılım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya TOKİ Anadolu Lisesinden 4 erkek, Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesinden 5 erkek, İrfan Ataseven Anadolu Lisesinden 1 erkek olmak üzere toplam 10 kişi katılmıştır. Katılımcılara KABEV-2 Projesi tanıtılmış ve ilgili eğitim binalarında gerçekleştirilmesi planlanan enerji verimliliği ve yenileme uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Sunumda, çalışmalar süresince ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal etkiler ile bu etkilerin önlenmesi veya azaltılması amacıyla uygulanacak tedbirler açıklanmıştır. Sunumun ardından katılımcıların görüş, endişe ve önerilerini paylaşabildiği bir soru-cevap bölümü gerçekleştirilmiştir. Yöneltilen sorular ve verilen cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İletilen Endişe ve Önerilerin Genel Özeti

Katılımcılar, proje kapsamında uygulanacak çalışmalar, bazı binaların ve ihtiyaçların kapsam dışında bırakılması ile enerji uygulamalarının işleyişi hakkında görüş ve sorularını iletmiştir.

İletilen konuların proje kriterleri doğrultusunda değerlendirildiği, gerekli incelemelerin yapılacağı ve sonuçlar hakkında ilgili kurumlara bilgi verileceği belirtilmiştir.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.

Tablo 1. Paydaş Katılım Toplantısı

Tarih	Yer	Etkinlik Türü (toplantı, çalıştay, eğitim vb.)	Toplantının Konusu / Amacı
24.09.2026	Çevrim İçi Toplantı	Paydaş Katılım Toplantısı	KABEV-2 kapsamındaki Karaman alt projeleri hakkında bilgi verilmesi; proje süresince ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal etkiler ile azaltma önlemlerinin açıklanması; paydaşların görüş, öneri ve sorularının alınması

Tablo 2. Paydaş Katılım Toplantısına İlişkin Detaylar

Alt Proje	Tarih	Katılımcı Bilgileri (Sayı, Cinsiyet Dağılımı, Paydaş Türü [öğrenci, öğretmen, doktor vb.])	Soru / Görüş	Verilen Yanıt(lar)
KABEV-2 Karaman Alt Projeleri	24.09.2026	TOKİ Anadolu Lisesi İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu	İrfan Ataseven Anadolu Lisesi'nde yapılması planlanan çalışmalar nelerdir? Okulun enerji verimliliği projesine seçilmesinde dış cephe yalıtımı önemli bir ihtiyaç olarak belirtilmişti. Ancak dış cephe yalıtımı neden önerilen uygulamalar arasında yer almamaktadır?	Dış cephe yalıtımı seçeneği birden fazla kez teknik ve finansal açıdan değerlendirilmiştir. Binanın duvarları arasında yaklaşık 3 santimetrelik mevcut yalıtım bulunduğu için ilave dış cephe yalıtımı yeterli enerji tasarrufu ve finansal fayda sağlamamaktadır. Farklı kalınlıklarda yalıtım uygulamaları değerlendirilmiş ancak yatırım; geri ödeme süresi, enerji tasarrufu, net bugünkü değer ve iç kârlılık oranı gibi proje kriterlerini karşılamamıştır. Bu nedenle dış cephe yalıtımı, "çalışılmış ancak önerilmemiş önlemler" arasında yer almış ve uygulama kapsamına alınamamıştır.

		Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu	Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonu ve Ayrancı Lisesi için kurulacak çatı tipi güneş enerjisi sisteminde, özellikle okulların kapalı olduğu yaz aylarında üretilen fazla elektriğin şebekeye verilmesi ve mahsuplaşma işlemleri nasıl yürütülecektir? Dağıtım şirketlerinin talep ettiği hat kirası ve muhasebe işlemleriyle ilgili bir önlem alınacak mıdır?	Güneş enerjisi sistemlerinin kapasitesi belirlenirken yalnızca yıllık tüketim değil, binaların aylık elektrik tüketimleri de dikkate alınmıştır. Sistem, enerji verimliliği uygulamalarından sonraki tüketimi aşmayacak ve şebekeye önemli miktarda fazla enerji vermeyecek şekilde boyutlandırılmıştır. Okulların kapalı olduğu yaz aylarındaki düşük tüketim de hesaplamalara dâhil edilmiştir. Uygulama sonrasında abonelik ve yıllık mahsuplaşma işlemlerinin İl Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır. Dağıtım şirketi ve mevzuattan kaynaklanabilecek işletme sorunları konusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gerekli bilgilendirme yapılacak ve süreç ilgili kurumlarla birlikte takip edilecektir.